

## Havarijní plán LDS OC Háje

Havarijní plán pro předcházení a řešení stavů nouze je zpracován v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Účelem havarijních plánů je určení postupu k předcházení vzniku a řešení stavů nouze a mimořádných situací, které mohou při provozu LDS nastat.

### Základní popis LDS

Administrativní budova Praha 4 - Háje, Opatovská 964/18.

Vlastnické právo: THESEA Admin s.r.o., Arkalycká 877/4, Praha 4.

Provozovatel LDS: FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o., Na Hroudě 2149/19, Praha 10.

Provozovatel nadřazené DS: PREDistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5.

LDS je pravidelně revidovaná a kontrolovaná.

Elektrická energie, pro zásobování budovy je zajištěna z distribuční sítě PREDistribuce, a.s. z hladiny 22 kV. LDS je napájena pouze z jednoho napájecího bodu – jedna transformační stanice VN/NN (22/0,4kV), proto nelze zajistit dodávku elektrické energie při stavu nouze ze sousední sítě nebo nadřazené DS a nejsou zde připojeny žádné zdroje elektrické energie (nelze LDS provozovat jako ostrovní provoz).

Vzhledem k technickému charakteru LDS (napěťová hladina 22/0,4kV) se nepředpokládají žádné závažné havarijní stavy nebo stavy nouze. LDS má dostatečnou rezervu pro přenášený výkon s vysokou provozní spolehlivostí.

Všechny běžné provozní poruchy nebo poruchy vyžadující stavebně-technický zásah jsou odstraňovány dle vyhlášky č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, především dle §5, §7 a §10.

- odběratel dostane informace k havarijnímu servisu s uvedenými kontakty.

- po obdržení hlášení o poruše jsou vysláni pracovníci na místo a porucha je dle výše uvedené vyhlášky odstraněna.

Všechny ostatní poruchové stavy nebo stavy nouze většího rozsahu (zahrnující větší území než je území dané LDS) spadají do havarijního plánu u nadřazené distribuční soustavy (DS).

Při výpadku dodávek elektřiny ze sítě VN není k dispozici žádný náhradní zdroj elektřiny.

Odstraňování poruch zajišťuje v pracovní dny PREenergo, a.s. v ostatní dny KORMAK Praha, a.s.

**Nahlášení poruchy tel: 733 143 143.**