

HAVARIJNÍ PLÁN

LDS elektřiny

společnosti OZP servis s.r.o.

rok 2022

Název provozovatele: **OZP servis s.r.o.**
Sídlo: **Praha 2, Fügnerovo nám. 2/1807, PSČ 12000**
Tel: **724 646 872, 724 182 740**
Email: **jindrich.nerad@pre.cz , jiri.kulhavy@pre.cz**



Havarijní plán lokální distribuční soustavy

Držitel licence: **OZP servis s.r.o. (dále jen „společnost“)**
Právní forma: **společnost s ručením omezeným**
IČO: **266 88 697**
IDS: **cfgrzib**
Sídlo: **Praha 2, Fügnerovo nám. 2/1807, PSČ 12000**

Číslo licence: **120203514 – skupina 12 distribuce elektřiny**

Vymezené území: **Katastrální území Braník, obec Praha 4**

Seznam dokumentů: **Havarijní plán LDS
Územní zakreslení zásobovaných objektů**

Uložení havarijního plánu:

1. **recepce budovy na adrese Roškotova 1225/1, Praha 4, ve které je umístěna trafostanice a rozvodna NN**
2. **PREměření, a.s., Na Hroudě 2149/19, Praha 10, kancelář č. 325**

Havarijní plán LDS

1. Popis LDS

LDS společnosti se nachází na vymezeném území obce Praha, katastrální území Braník. LDS je napájena z jedné trafostanice 22/0,4 kV (dispozice společnosti na základě pachtovního vztahu) a je tvořena kabelovou sítí uloženou v zemi. Napájení LDS je z VN 22 kV distribuční sítě PREDistribuce, a. s.

Rozsah podnikání a technické podmínky

Přenosová kapacita [MW]	
0.500	
Napětová hladina [kV]	Délka rozvodu [km]
0.400	2.000

Seznam jednotlivých vymezených území k licenci č. 120203514

Evidenční číslo: 1
Trafostanice OZP servis
140 00 Praha 4, Roškotova 1225/1, kraj Hlavní město Praha

Katastrální území	Kód katastru	Obec	Vymezení
Braník	727873	Praha 4	

Přenosová kapacita ve vymezeném území [MW]			
0.500			
Napětová hladina [kV]	Délka rozvodu [km]	Typ vedení	Násobnost
0.400	2.000	Kabelové	0

2. Organizační schéma

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 87456. Společnost zastupuje jednatel (právnícká osoba), resp. osoby, které jej při výkonu funkce zastupují a které jsou zapsány do obchodního rejstříku. Za provoz LDS je na základě Příkazní smlouvy ze dne 11. 5. 2017 odpovědná společnost PŘEměření, a.s., IČO: 25677063, se sídlem Na Hroudě 2149/19, Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5433.

3. Přehled dodavatelů a odběratelů

Pro rok 2022 je dodavatelem elektřiny společnost Pražská energetika, a.s., IČO: 60193913, se sídlem Praha 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 10005, a to na základě smlouvy o dodávce elektřiny č. 70001353 ze dne 3. 8. 2016 (EAN: 859182400000136612).

Připojení LDS a zajištění rezervovaného příkonu je smluvně zabezpečeno smlouvou o Připojení lokální distribuční soustavy č. 90002515 ze dne 24. 11. 2016 uzavřenou se společností PREdistribuce, a. s.

Odběratelé napojení na LDS:

- Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, IČO: 47114321,
- Property Zelený Pruh, s.r.o., IČO: 03622339,
- Konzervatoř a vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, IČO: 63834286,
- Zotheca s.r.o., IČO: 29148774,
- DT Gastroenterologie s.r.o., IČO: 05535743,
- KELTIA-MED s.r.o., IČO: 27362361.

Všechny smlouvy jsou uloženy v kanceláři osoby zastupující jednatele společnosti.

4. Regulační plán

Podle vyhlášky č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu, spadá společnost do regulačního stupně č. 4 a 6.

5. Přehled kapacit pro provoz, údržbu a opravy

Provozování, oprava, údržba a revize kabelové sítě, rozvodny NN, kompenzačního rozvaděče a transformátoru jsou zajišťovány na základě Příkazní smlouvy ze dne 11. 5. 2017 společností PREměření, a.s.

6. Plán k předcházení stavu nouze a k obnově provozu LDS

Poruchový dispečink není v LDS ustaven. Odbornými činnostmi k předcházení stavu nouze a vyhledávání situací v LDS, při kterých existuje pravděpodobnost vzniku stavu nouze, jsou pravidelně prováděné revize elektrického zařízení a dále průběžné pravidelné kontroly a údržba.

A. Stavby nouze LDS:

- výpadky dodávek elektřiny ze sítě VN 22 kV
- porucha napájecího transformátoru

- porucha kabelové sítě

B. Obnova provozu LDS:

- při výpadku dodávek elektřiny ze sítě VN není k dispozici žádný náhradní ani záložní zdroj, neprodleně kontaktovat poruchovou linku provozovatele distribuční soustavy – kontakt viz plán vyzoomění,
- při poruše napájecího transformátoru neprodleně kontaktovat společnost zabývající se se opravami a výměnou transformátoru a zabezpečit opravu nebo výměnu transformátoru - kontakt viz plán vyzoomění,
- při poruše kabelového neprodleně kontaktovat společnost zabývající se se opravami a výměnou kabelového vedení - kontakt viz plán vyzoomění.

7. Vyhlášení opatření k předcházení a odstranění následků stavu nouze

Informace o nebezpečí vzniku stavu nouze nebo o jeho vyhlášení je přijímána ředitelem společnosti nebo odpovědným zástupcem, a to na níže uvedených kontaktech.

8. Plán vyzoomění

A. Interní spojení:

JUDr. Veronika Vycpálková, zástupce jednatele společnosti

tel.: 724 386 349

Ing. Daniel Ballek, MBA, zástupce jednatele společnosti

tel.: 602 502 124

Ing. Jindřich Nerad, odpovědná osoba dle příkazní smlouvy

tel.: 724 646 872

Jiří Kulhavý, odpovědný zástupce

tel.: 724 182 740

B. Externí spojení:

PREměření, a.s. pověřený provozovatel LDS tel. 733 143 143

PREdistribuce a.s., poruchová linka tel.: 1236

KORMAK Praha a.s. – opravy a výměny

transformátorů a kabelového vedení tel.:271 071 311

ATICO, s.r.o. – správa dieselaagregátu (záložní zdroj) tel: 723 059 077

Tísňové volání tel.: 112

Policie ČR tel.: 158

Hasičská záchr. služba tel.: 150

Zdravotnická záchr. služba tel.: 155

9. Plán svolání zaměstnanců

Osoby odpovědné za provoz a údržbu LDS se svolávají telefonicky dle telefonních čísel uvedených v plánu vyrozumění.

10. Požární směrnice

Požární ochrana je řešena prostřednictvím aktuální směrnice požární ochrany vlastníka budovy na adrese Roškotova 1225/1, Praha 4, v níž se nachází trafostanice LDS.

11. Plán evakuace

Evakuace osob je řešena prostřednictvím aktuální směrnice požární ochrany (požárním evakuačním plánem) vlastníka budovy na adrese Roškotova 1225/1, Praha 4, v níž se nachází trafostanice LDS.

12. Popis organizace materiálního zabezpečení

Společnost, resp. její dodavatelé mají pro případy řešení stavu nouze při poruchách na zařízení LDS k dispozici techniku a materiál potřebný k likvidaci stavu nouze.

13. Přehled smluv pro zajištění spolupráce, součinnosti a výpomoci

Společnost má uzavřeny smlouvy pro zajištění spolupráce zejména se společností PREměření, a. s. a PREdistribuce, a. s. Pro další spolupráci, součinnost a výpomoc uzavírá společnost smlouvy dle aktuálních potřeb. Všechny smlouvy jsou uloženy v kanceláři osoby zastupující jednatele společnosti.

Havarijní plán je vypracován pro rok 2022 a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení. Havarijní plán je platný do odvolání nebo do jeho nahrazení novým havarijním plánem.



OZP SERVIS

Fügenerovo nám. 2/1807
120 00 Praha 2

Zpracoval: 10. 12. 2021


.....
Jiří Kulhavý
PREměření, a.s.

Schválil: 20. 12. 2021


.....
JUDr. Veronika Vycpálková
v zastoupení jednatele společnosti OZP servis, s.r.o.

Přílohy: č. 1 Územní zakreslení zásobovaných objektů (uloženo v kanceláři osoby zastupující jednatele společnosti na adrese – Roškotova 1225/1, Praha 4).

IČO: 26688697
DIČ: CZ26688697
IDS: cfqzib

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 87456